



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU**

Inowrocław, dnia 29 października 2024 r.

**KOMUNIKAT nr 31/2024**

Dotyczy Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu  
Pieranie 7  
88-133 Dąbrowa Biskupia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, że  
po zapoznaniu się z wynikiem z badania próbki wody, pobranej  
w ramach kontroli bieżącej  
w dniu 21 października 2024 r. ze Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej  
w Pieraniu  
stwierdzono, że jakość wody nie spełnia wymagania określonego w rozporządzeniu  
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej ołowiu

**W związku z powyższym**

woda nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów  
i potraw, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, wytwarzania lodu, mycia naczyń  
kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia rąk i innych części ciała oraz do kąpieli.  
Woda może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych, tj.: spłukiwania toalet, podlewania  
kwiatów, prania ubrań.

Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Inowrocławiu nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu.  
W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda  
stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Inowrocławiu  
Katarzyna Krzemińska-Żeromska

*Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

