



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**



Znak sprawy: NHŚ.9051.141.1.2025

Inowrocław, dnia 2 października 2025 r.
Egz. nr 1

**Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia**

**Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I półrocze 2025 r.**

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany był przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:

- Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Jakość wody była oceniana na podstawie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia, w ramach nadzoru bieżącego corocznie są wykonywane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

W ramach wewnętrznej kontroli, Gmina Dąbrowa Biskupia zleca badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowolnym laboratorium zatwierdzonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Monitorowane wodociągi:

1. Wodociąg Dąbrowa Biskupia.
2. Wodociąg Parchanie.
3. Wodociąg Zakładów Mięsnych Viando Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa.

W I półroczu 2025 r. w ramach monitoringu jakości wody i kontroli wewnętrznej dokonano analiz próbek wody pobranych z następujących wodociągów:

1. Wodociąg Dąbrowa Biskupia – w kwietniu w ramach bieżącej kontroli jakości wody pobrano 1 próbkę wody z sieci wodociągowej i 1 próbkę wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej. Na podstawie sprawozdań z badań stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W styczniu odbył się pobór w ramach wewnętrznej kontroli. Pobrano 2 próbki z sieci wodociągowej i 1 próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody. Nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych parametrów.

Na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej znajduje się 6 filtrów wypełnionych złożami z piasków i żwirów filtracyjnych kwarcowych, 2 aeratory, 5 pomp hydroforowych, dmuchawa. Dodatkowo do dezynfekcji wody stosowany jest okresowo podchloryn sodu. W sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody znajdują się 2 metalowe zbiorniki na wodę uzdatnioną o pojemności 100 m³ każdy.

2. Wodociąg Parchanie – w styczniu 2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrano 3 próbki z sieci wodociągowej i 1 próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

W kwietniu w ramach bieżącej kontroli, pobrano po 1 próbce wody z sieci wodociągowej i ze Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu. Nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych parametrów.

Stacja Uzdatniania Wody w Parchaniu wyposażona jest w 6 kolumn odżelaziająco – odmanganiających oraz w osobnym pomieszczeniu chlorownię, w której odbywa się proces dozowania podchlorynu sodu. W sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody znajdują się 2 metalowe zbiorniki na wodę uzdatnioną, każdy po 100 m³.

3. Wodociąg Zakładów Mięsnych Viando Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – w kwietniu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody 2 próbki z sieci wodociągowej i 1 próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody. Trwa postępowanie w związku z ponadnormatywną wartością żelaza.

W Stacji Uzdatniania Wody należącej do Zakładów Mięsnych Viando, znajdują się 4 kolumny filtracyjne odżelaziająco-odmanganiające. W budynku Stacji Uzdatniania Wody wygospodarowano osobne pomieszczenie – chlorownię, w którym odbywa się okresowo dozowanie podchlorynu sodu. W sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody znajduje się zbiornik na wodę uzdatnioną.

Podsumowanie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu na podstawie wyników badań wody, pobranych w I półroczu 2025 r. z wodociągów na terenie gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdził, że woda podawana dla mieszkańców jest dobrej jakości.

Przekroczone wartości parametrów fizykochemicznych w Zakładach Mięsnych Viando są prawdopodobnie wynikiem braku modernizacji urządzeń filtrujących wodę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, iż oceny przydatności wody do spożycia przez ludzi udostępniane są jednostkom samorządu terytorialnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, iż konsumenci o jakości wody powiadamiani są w formie komunikatów, na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-inowroclaw>

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Inowrocławiu
Mirosława Kilińska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – za pośrednictwem ePUAP
2. a/a – egz. nr 1