



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**



Znak sprawy: NHS.9051.149.2025

Inowrocław, dnia 08 października 2025 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 16 września 2025 r. do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Dąbrowa Biskupia z punktów:

- Przybysław, świetlica, kran kuchnia, woda do spożycia
- SUW, woda podawana do sieci, uzdatniona, kran SUW, woda do spożycia
- UG Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, pomieszczenie socjalne, woda do spożycia

przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 27254/ZL/25, 27255/ZL/25, 27256/ZL/25 z dnia 23 września 2025 r.

STWIERDZA
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dąbrowa Biskupia

administrowanego przez Gminę Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia

Uzasadnienie

Jakość wody, numery próbek: 18981/01/S/25, 18981/02/S/25, 18981/03/S/25 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tabela 1, 1B (dot. wartości parametru ołowiu) i nr 1C tabela 1 i tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ww. ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Dąbrowa Biskupia, o wydajności rzeczywistej około 495,6 m³/dobę i 2733 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzymińska-Żeromska
specjalista epidemiologii

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia – za pośrednictwem ePUAP
2. a/a – egz. nr 1