



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU**



Znak sprawy: NHS.9051.85.2023

Inowrocław, dnia 28 sierpnia 2023 r.  
Egz. nr 1

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu**

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 17 sierpnia 2023 r. do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Dąbrowa Biskupia, z punktów:

- Przybysław, świetlica, kran, woda do spożycia
- Dąbrowa Biskupia, Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci, uzdatniona, woda do spożycia
- UG Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, pomieszczenie socjalne, kran w toalecie, woda do spożycia

przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 20284/ZL/23, 20285/ZL/23, 20286/ZL/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**STWIERDZA  
przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Dąbrowa Biskupia**

administrowanego przez Gminę Dąbrowa Biskupia  
ul. Topolowa 2  
88-133 Dąbrowa Biskupia

## Uzasadnienie

Jakość wody (numery próbek: 13416/01/S/23, 13416/02/S/23, 13416/03/S/23 – w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tab.1, 1C tab.1 i tab.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Dąbrowa Biskupia, o wydajności rzeczywistej ok. 453,6 m<sup>3</sup>/dobę i około 2733 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcją chemiczną i napowietrzaniem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU  
*Katarzyna Krzymińska Żeromska*

Wyk. w 2 egz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia - egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 2