



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu**



NHŚ.9051.9.2.2026
Inowrocław, 20 stycznia 2026 r.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia

DECYZJA NR 32/ 2026

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) art. 10 § 2, art. 104, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 5 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) w związku § 21 ust.1 pkt 3 ust. 4, § 26 ust. 1 pkt 2 oraz załącznik 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 15 stycznia 2026 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia z punktów poboru:

SUW Parchanie, woda podawana do sieci, kran na rurociągu
Ośniszczewko, świetlica, kran na rurociągu za wodomierzem w toalecie
Wola Stanomińska 9, świetlica, kran nad zlewem w toalecie
Szkoła Parchanie

przeprowadzonych przez Labotest-Laboratorium Analiz Fizykochemicznych-Marek Kozicki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67, 87-100 Toruń, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 082/2026, 083/2026, 084/2026, 099/2026 z dnia 20 stycznia 2026 r.

STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia
(dot. świetlicy w Ośniszczewku i Woli Stanomińskiej)

i nakazuje:

Gminie Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia

1. Poinformować osoby korzystające ze świetlicy w Ośniszczewku i Woli Stanomińskiej, gm. Dąbrowa Biskupia o warunkowej przydatności wody do spożycia (zgodnie z załączonym komunikatem nr 3/2026 z dnia 20 stycznia 2026 r.).
2. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze na Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu i na sieci wodociągowej w celu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

3. Przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu plan działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości wody z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia oraz informację o przyczynie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji o przekroczeniach wartości parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

4. Po przeprowadzeniu działań naprawczych zlecić przeprowadzenie badań próbek wody w zakresie mikrobiologicznym, zgodnie z załącznikiem nr 1A tabela 1 i załącznikiem nr 1C tabela 1 (bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze Stacji Uzdatniania Wody i z punktów w których stwierdzono zanieczyszczenie; przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu wyniki badania wody świadczące o uzyskaniu bezpiecznej dla zdrowia jakości wody i skuteczności podjętych działań w terminie do 3 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

Decyzji w punktach 1, 2 i 3 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na interes społeczny oraz ochronę zdrowia ludzkiego na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416).

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2026 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zostały pobrane próbki wody z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia. Na podstawie sprawozdań z badań nr 083/2026 i 084/2206 z dnia 20 stycznia 2026 r., sporządzonych przez Labotest-Laboratorium Analiz Fizykochemicznych-Marek Kozicki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67, 87-100 Toruń, stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, z uwagi na obecność bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych z punktów:

Ośnischewko, świetlica, kran na rurociągu za wodomierzem w toalecie (kod próbki: 057/26)
Bakterie grupy coli: 4 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
Escherichia coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
Enterokoki kałowe: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C: 10 jtk/1 ml

Wola Stanomińska 9, świetlica, kran nad zlewem w toalecie (kod próbki: 058/26)
Bakterie grupy coli: 7 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
Escherichia coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
Enterokoki kałowe: 0 jtk/100 ml (wymagana wartość parametru: 0 jtk/100 ml)
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C: 12 jtk/1 ml

Stwierdzone uchybienia naruszają obowiązujący przepis prawny: załącznik 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wyniki badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych z wodociągu Parchanie, Dąbrowa Biskupia świadczą o skażeniu wody i potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi. Niezbędne jest przystąpienie do działań interwencyjnych zmierzających do eliminacji zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Skuteczność działań musi być potwierdzona wynikami badań próbek wody pobranych z punktów, w których uzyskano nieprawidłowe wyniki.

Woda przeznaczona do użytkowania przez ludzi powinna być utrzymana w stanie sanitarnym nie naruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego i zdrowotnego wody konieczne stało się wydanie nakazów zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 21 ust. 4 oraz załącznikiem nr 1C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), warunkową przydatność do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk/100ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki. W badanych próbkach wody wykluczono obecność Escherichia coli i enterokoków kałowych.

W związku z powyższym oraz w oparciu o sprawozdania z badań nr 083/2026 i 084/2026 z dnia 20 stycznia 2026 r., sporządzone przez Labotest-Laboratorium Analiz Fizykochemicznych-Marek Kozicki, ul. Marii Skłodowskiej Curie 61-67, 87-100 Toruń, oraz zgodnie z zapisem § 21 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia.

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) zarządzający wodociągiem ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przygotował komunikat dla odbiorców wody z wodociągu Parchanie (dot. osoby korzystające ze świetlicy w Ośnieszczewku i Woli Stanomińskiej), celem rozpowszechnienia przez zarządzającego wodociągiem w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim osób korzystających z wody z ww. wodociągu.

Do czasu przywrócenia wody do jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**.

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczące higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia, natomiast art. 27 ust. 1 stanowi iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji natychmiastowe usunięcie uchybień.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Ponadto, zgodnie z art. 104 § 2 ww. ustawy, decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Niniejsza decyzja spełnia wymogi formalno-prawne zawarte w art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ze względu na interes społeczny oraz ochronę zdrowia ludzkiego na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) punktom 1, 2 i 3 niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie pobranej z sieci wodociągu Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia. Obecność bakterii grupy coli w ilościach 4 jtk/100 ml i 7 jtk/100 ml stanowi dowód skażenia wody. Wykrycie tych bakterii skłania do dalszych działań, w tym pobrania kolejnych próbek wody do badań i poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia, takich jak niewłaściwe uzdatnianie wody lub nieszczelność systemu dystrybucyjnego. Obecność bakterii grupy coli może spowodować poważne powikłania zdrowotne między innymi: zatrucia pokarmowe (biegunkę, bóle brzucha, wymioty, gorączkę), infekcję układu moczowego (zapalenia pęcherza, nerek). Na ich działanie szczególnie narażone są dzieci i osoby z obniżoną odpornością.

W związku z powyższym podmiot został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wody musi spełniać wymogi, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Przed wydaniem decyzji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu odstąpił od zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, z uwagi na obecność bakterii grupy coli w wodzie pobranej z ww. wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w zakresie obowiązku wskazanego w punkcie 3 ustalił termin 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o przekroczeniach wartości parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zgodnie z § 6 pkt 3 ww. przepisu prawnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu Organ w zakresie obowiązku wskazanego w punkcie 4 ustalił termin do 3 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

Mając powyższe na uwadze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania wnosi się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Inowrocławiu
Mirosława Kilińska
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat i komunikat nr 3/2026 (e-doręczenia) – elektronicznie
2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz (e-doręczenia) - elektronicznie
4. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, ul. Poznańska 133A, 88-100 Inowrocław (e-doręczenia) - elektronicznie