



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

NHŚ.9051.54.2026
Inowrocław, 07 kwietnia 2026 r.



Gmina Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 30 marca 2026 r. w ramach bieżącej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Dąbrowa Biskupia z punktów poboru:

- SUW w Dąbrowie Biskupiej, kran na hali
- sieć, Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia, kran w toalecie
- sieć, szkoła w Pieraniu, kran w pomieszczeniu socjalnym

przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław, zawartych w sprawozdaniach z badań nr LHK.9051.2.1.48.2026, LHK.9051.2.1.49.2026, LHK.9051.2.1.50.2026 z dnia 02 kwietnia 2026 r.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dąbrowa Biskupia
zarządzanego przez
Gminę Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia

Uzasadnienie

Jakość wody, próbki o kodach 103/N/26, 105/N/26, 107/N/26 w badanym zakresie fizykochemicznym i próbki o kodach 104/N/26, 106/N/26, 108/N/26 w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A tabela 1, 1C tabela 1 i tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu
plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław
+48 52 357 46 57
adres e-mail: sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-71675-97679-SVUHA-33

W/w ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Dąbrowa Biskupia o wydajności rzeczywistej ok. 495 m³/dobę i 2975 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami: filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcji chemicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzymińska-Żeromska
specjalista epidemiologii

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia) – elektronicznie
2. a/a – egz. nr 1